



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

公告

第 23/ID/2020 號公開招標 「運動員培訓及集訓中心的清潔服務」

茲特公告，有關公佈於二零二零年七月二十九日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組的「運動員培訓及集訓中心的清潔服務」公開招標，招標實體已按照招標方案第 3.3 點的規定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局總部查閱。

二零二零年八月十二於體育局。

局長 潘永權





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau


體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

第 23/ID/2020 號公開招標 「運動員培訓及集訓中心的清潔服務」 解答

有關公佈於二零二零年七月二十九日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組的「運動員培訓及集訓中心的清潔服務」公開招標，招標實體已按照招標方案第 3 條的規定作出如下解答：

問題 1：如使用吊船清潔外牆時，有沒有軌道經過箭咀以及招牌位置。

解答：如使用吊船清潔外牆時，箭咀以及招牌位置上方建築物是設有吊船軌道的。



問題 2：樓頂的吊船屬於哪間公司進行保養，以便諮詢獲取吊船培訓所需費用。

解答：關於吊船的保養工作由本中心負責，而吊船的培訓費用競投者按照下列的吊船牌字及型號，向具資格的吊船供應商進行詢價。

吊船牌子	型號
宇博	CWG250-105.20
宇博	CWG250-105.20A
宇博	CWG250-90.20





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

問題 3：樓頂 3 條吊船是否都是同一款，即吊臂是無法延伸的。

解答：樓頂 3 條吊船的吊臂都是不具備延伸功能。

問題 4：技術規範(3.4 每月高空清潔)中所指的高空工作設備，是否包括建築物的吊船可以借用；

解答：競投者根據“招標案卷－附件 V－技術規範” 3.4 每月高空清潔之規定來執行。

問題 5：技術規範(3.4 每月高空清潔)如清潔公司租用高空車，是否可以提供停泊位置。

解答：技術規範(3.4 每月高空清潔)如清潔公司租用高空車，是可以在工作期間申請停泊位置，經審批後方可使用。

問題 6：技術規範(3.6 每半年高空清潔)使用吊船培訓費外，是否有額外費用需要清潔公司支付。

解答：技術規範(3.6 每半年高空清潔)使用吊船培訓費外，有關額外費用需由清潔公司根據經驗自行作出評估。

問題 7：技術規範(3.5 每季清潔)中沙井及水渠清潔是否可以安排在辦公室時間內，或有否指定時間段清潔。

解答：競投者根據“招標案卷－附件 V－技術規範”第 1 點之服務地點、工作時間和清潔人員數量規定來執行，但實際的工作時間，於判給後經雙方協商決定。

問題 8：請問運動員培訓及集訓中心地面大堂的面積是多少。

解答：地面大堂的面積約為 1800m²。

問題 9：請問運動員培訓及集訓中心 1 樓大堂的面積是多少。

解答：1 樓大堂的面積約為 1100m²。

問題 10：請問運動員培訓及集訓中心所提供的吊船在保養方面是誰負責。

解答：吊船保養由本中心負責。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

問題 11：請問“運動員培訓及集訓中心的一般清潔服務要求”中第 2.3 項每月清潔 b) “用不鏽鋼水清潔所有旗杆及塗上不鏽鋼光澤油保護”，此項清潔內容是否需要進行高空作業方能完成。

解答：本中心的旗杆高度約為 8 至 9 米，競投者按照實際情況自行制定合適的工作方案。

二零二零年八月十二日於澳門。

局長 潘永權

